

産業廃棄物処理施設の維持管理情報（令和4年9月分）

クミアイ化学工業 静岡工場
液体焼却処理設備1号及び2号炉
0545-81-1288

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づき産業廃棄物処理施設の維持管理情報（令和4年9月分）について公表いたします。

産業廃棄物処理実績

	液体焼却処理設備1号炉	液体焼却処理設備2号炉
廃油	204	0
廃アルカリ	821	0
廃酸	0	0

(単位：t)

排ガスの分析結果（液体焼却処理設備2号炉）

項目	採取位置	採取年月日	結果取得日	測定値
ばいじん	煙道	令和4年7月28日	令和4年9月1日	0.011未満 g/Nm ³
硫黄酸化物	煙道	令和4年7月28日	令和4年9月1日	0.00204 Nm ³ /hr
塩化水素	煙道	令和4年7月28日	令和4年9月1日	21 mg/Nm ³
窒素酸化物	煙道	令和4年7月28日	令和4年9月1日	61 c ni ³ /Nm ³
ダイオキシン類	煙道	令和4年7月28日	令和4年9月1日	0.0000055 ng-TEQ/Nm ³

※ 液体焼却処理設備1号炉については、令和4年7月分にて報告済みです。

炉内の燃焼温度等は連続測定であるため、インターネットでの公表は行いません。

廃棄物処理施設の構造上、冷却設備及び排ガス処理設備へのばいじんの蓄積はありません。