

産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成 25 年 1 月分)

事業所名	イハラケミカル工業 静岡工場
施設名	液体焼却処理設備 1 号及び 2 号炉
連絡先	0545-81-1288

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第 2 項に基づき産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成 25 年 1 月分)について公表いたします。

産業廃棄物処理実績

	液体焼却処理設備 1 号炉	液体焼却処理設備 2 号炉
廃油	177	0
廃アルカリ	701	0
廃酸	0	0

(単位;t)

排ガスの分析結果(液体焼却処理設備 1 号炉)

項目	採取位置	採取年月日	結果取得日	測定値
ばいじん	煙道	平成 24 年 12 月 20 日	平成 25 年 2 月 1 日	0.10 g/N m ³
硫黄酸化物	煙道	平成 24 年 12 月 20 日	平成 25 年 2 月 1 日	0.0141 N m ³ /hr
塩化水素	煙道	平成 24 年 12 月 20 日	平成 25 年 2 月 1 日	29 mg/N m ³
窒素酸化物	煙道	平成 24 年 12 月 20 日	平成 25 年 2 月 1 日	65 cm ³ /N m ³
ダイオキシン類	煙道	平成 24 年 12 月 20 日	平成 25 年 2 月 1 日	0.0000063 ng-TEQ/N m ³

※液体焼却処理設備 2 号炉については運転停止中のため測定していません。

炉内の燃焼温度等は連続測定であるため、インターネットでの公表は行いません。
 廃棄物処理施設の構造上、冷却設備及び排ガス処理設備へのばいじんの蓄積はありません。